



20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ЕРЕМИЗИНО-БОРИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

от 19.09.2008№ 28

станица Еремизино-Борисовская

Об организации и принятии мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от 18 октября 2007 года № 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» и в целях организации оповещения населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре, постановляю:

1. Оповещение подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре осуществлять в первую очередь всеми имеющимися техническими средствами связи (по телефонам ГТС, сотовой связи, средствами пожарной сигнализации, использование тревожных кнопок и т.п.).

2. При проектировании систем оповещения населения в зданиях и сооружениях руководствоваться приказом МЧС от 20 июня 2003 г. № 323 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»

(НПБ 104-03). Система оповещения - комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и (или) необходимости и путях эвакуации.

Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре осуществлять одним из следующих способов или их комбинацией:

-подачей звуковых и (или) световых сигналов во все помещения здания с постоянным или времененным пребыванием людей;

-трансляцией текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, направленных на обеспечение безопасности людей;

-трансляцией специально разработанных текстов, направленных на предотвращение паники и других явлений, усложняющих эвакуацию;

-размещением эвакуационных знаков безопасности на путях эвакуации;

- включением эвакуационных знаков безопасности;
- включением эвакуационного освещения;
- дистанционным открыванием дверей эвакуационных выходов (например, оборудованных электромагнитными замками);
- связью пожарного поста-диспетчерской с зонами пожарного оповещения.

Система оповещения должна функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания.

Провода и кабели соединительных линий системы оповещения следует прокладывать в строительных конструкциях, коробах или каналах из негорючих материалов.

Исполнять технические средства оповещения в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.

Размещать световые указатели и эвакуационные знаки пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.

Эвакуационные световые указатели включать одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения.

Световые указатели "Выход" в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах должны включаться на время пребывания людей.

Настенные звуковые оповещатели размещать и крепить на высоте не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до оповещателя должно быть не менее 150 мм.

Речевые оповещатели должны воспроизводить нормально слышимые частоты в диапазоне от 200 до 5000 Гц. Уровень звука информации от речевых оповещателей должен соответствовать требованиям норм для звуковых оповещателей.

Оповещатели не должны иметь регуляторов громкости и должны подключаться к сети без разъемных устройств.

Звуковые сигналы оповещения должны отличаться по тональности от звуковых сигналов другого назначения.

Коммуникации системы оповещения проектировать совмещенными с радиотрансляционной сетью здания.

Управление системой оповещения осуществлять из помещения пожарного поста-диспетчерской или другого специального помещения, отвечающего требованиям, изложенным в нормативных документах по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.

3. Руководителям объектов с массовым пребыванием людей (50 чел. и более) разработать инструкцию, определяющую действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.

Для объектов с ночным пребыванием людей (детские сады, школы-интернаты, больницы и т. п.) в инструкции должны предусматриваться два

варианта действий: в дневное и в ночное время.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Еремизино-Борисовского
сельского поселения
Тихорецкого района



В.И.Куликов